


Raszyn 05-07-2018 r.

**Plan działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań**

- 2-07-2018 r. Pobranie próbek wody z kranu czerpalnego w SUW Puchały przy ul. Żwirowej w Puchałach.
- 4-07-2018 r. Otrzymano informację telefoniczną o pogorszeniu się jakości wody.
- 5-07-2018 r. około godziny dziewiętej Eko Raszyn otrzymało wyniki badań wykonanych na zawartość bakterii grupy coli – wynik pozytywny (12jtk/100ml).

**Na skutek pogorszenia się jakości wody podjęto następujące działania:**

- 4-07-2018 r. około 18:00 Zamknięcie SUW Puchały. Zasilenie miejscowości Puchały z SUW Słomin.
- 5-07-2018 r. 8:00 dokonano dezynfekcji SUW Puchały: zastosowano dawkę podchlorynu sodu w następujących ilościach studnia nr 1: 5,0 litrów, studnia nr 2: 5,0 litrów, zbiornik retencyjny nr 1: 5,0 litrów, zbiornik nr 2: 5,0 litrów.
- 5-07-2018 r. Płukanie sieci wodociągowej i wyrzucenie wody przez hydranty naziemne, zlokalizowane na końcu wodociągu.
- 6-07-2018 r Płukanie wodociągu.
- 7-07-2018 r Płukanie wodociągu, płukanie SUW Puchały poprzez wyrzucenie wody przez hydrant zlokalizowany na terenie SUWu .
- 8-07-2018 r Płukanie wodociągu, płukanie SUW Puchały poprzez wyrzucenie wody przez hydrant zlokalizowany na terenie SUWu.
- 9-07-2018 r Pobór prób z sieci wodociągowej oraz SUW Puchały przez zewnętrzne , niezależne laboratorium badawcze. Płukanie SUW Puchały, płukanie wodociągu , sieci Puchały.
- 10-07-2018 r Pierwszy odczyt wyników badań z próby wody z dnia poprzedniego.
- 11-07-2018 r Potwierdzenie wyników badań wody z próby pobranej w dniu 9-07-2018 r. Powiadomienie PSSE w Pruszkowie o wynikach badań i gotowości do powtórnego poboru prób wody.

Kierownik Działu  
Eksploatacji i Utrzymania Sieci  
  
Marek Juchniewicz

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. została wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152  
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  
EKO-RASZYN Sp. z o.o.  
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn  
NIP 534-23-75-579

e-mail: [ekoraszyn@ekoraszyn.pl](mailto:ekoraszyn@ekoraszyn.pl)  
[www.ekoraszyn.pl](http://www.ekoraszyn.pl)  
Tel. /0 22/ 716 32 60  
Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579  
REGON 141211087  
wysokość kapitału zakładowego  
1.250.000 PLN